



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Калининградской области

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-91-01, E-Mail: mchs39@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-92-01, E-Mail: ugpn@yandex.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Гусевскому, Нестеровскому и Озерскому городским округам

238050, г. Гусев, ул. Правобережная, 3, телефон: 3-15-39, E-Mail: gusev_mchs39@mail.ru

Предписание №26/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Илюшинская средняя общеобразовательная школа (МАОУ Илюшинская СОШ), ИНН 3920004668

(полное и сокращённое наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя - правообладателя объекта защиты)

Во исполнение распоряжения

Распоряжения ОНД и ПР по Гусевскому, Нестеровскому и Озерскому городским округам УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области от 06 апреля 2021 года № 26

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

В период с «12» апреля 2021 года по «11» мая 2021 года

Морозовым Александром Евгеньевичем – начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Гусевскому, Нестеровскому и Озерскому городским округам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области

Прохоревичем Максимом Валерьевичем – заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Гусевскому, Нестеровскому и Озерскому городским округам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области

проведена плановая проверка объекта защиты – здания МАОУ Илюшинская СОШ, расположенного по адресу: Нестеровский район, п. Илюшино, ул. полковника Нестерова, дом №11

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего(-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

совместно с

Ажгирей Расой Альбино – директором МАОУ Илюшинская СОШ

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или)	Срок устранения нарушения требования	Отметка (подпись) о выполнении (указывается)
-------	---	--	--------------------------------------	--

1	2	3	4	5
1.	Система автоматической пожарной сигнализации не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.	н.3 ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.54 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)	10.05.2022	только при выполнении)

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утверждённого приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644, или в суд.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Гусевскому, Нестеровскому и Озерскому городским округам, УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области
подполковник внутренней службы Морозов А.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (их) проверку)



«11» мая 2021 г.

Заместитель начальника отдела надзорной
деятельности и профилактической работы
по Гусевскому, Нестеровскому и Озерскому городским округам,
УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области
майор внутренней службы Прохоревич М.В.

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) сотрудника (-ов) органа ГПН
проводившего (их) проверку)


«11» мая 2021 г.



Предписание для исполнения получил:
Директор МАОУ «Илюшинская СОШ» Ажгирей Р.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего
при проведении проверки)

«11» мая 2021 г.



<u>Заказчик</u>	Администрация муниципального образования «Нестеровский муниципальный округ Калининградской области», ИНН/КПП: 3920000800/392001001 Юридический адрес: Российская Федерация, Калининградская обл., Нестеровский р-н, г. Нестеров, ул. Черняховского д. 20 (организация, адрес, телефон, факс)	Форма по ОКУД	Код			
		по ОКПО				
<u>Подрядчик</u>	Общество с ограниченной ответственностью «Строительство и Безопасность», ИНН 3906992511, КПП 390601001 ОГРН 1163926071583236016, Калининградская область, г. Калининград, ул. Береговая 40 оф.2 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО				
<u>Стройка</u>	Калининградская область, Нестеровский район, пос. Илюшино, ул. полковника Нестерова, 11	Вид деятельности по ОКДП				
<u>Объект</u>	Замена автоматической пожарной сигнализации в здании МАОУ Илюшинская СОШ, расположенном по адресу: Калининградская область, Нестеровский район, пос. Илюшино, ул. полковника Нестерова, 11	Договор	номер	0335200014922000259 - 1		
			дата	21	03	2022
			Вид операции			

СПРАВКА	Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
	1	29.07.2022	с	по
			30.05.2022	29.07.2022

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Но- мер по по- рядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		1 558 906,67	1 558 906,67	1 558 906,67
	в т.ч.				
КС-2 №1	Замена автоматической пожарной сигнализации		1 513 532,00	1 513 532,00	1 513 532,00
КС-2 №2	Замена автоматической пожарной сигнализации (котельная)		45 374,67	45 374,67	45 374,67
ИТОГО без НДС					1 558 906,67
НДС					311 781,33
ИТОГО с НДС					1 870 688,00

Заказчик:

М.П.



Глава Администрации муниципального образования
«Нестеровский муниципальный округ Калининградской области»
(должность)

(подпись)

Старков Э.В.

(расшифровка подписи)

Подрядчик:

М.П.



Генеральный директор ООО «СИБ»
(должность)

(подпись)

Широв В.В.

(расшифровка подписи)